


DESCRIÇÃO			DIMENSÕES (mm)							
ØTUBO	PERFIL	* ESPESSURA DA CHAPA	L	L1	A	B	C	Ø D (FURO)	Ø D1 (FURO)	CHUMBADOR TIPO URX 38-5EM BICO-A, NOKI
DN100	176x76x6,3mm	—	227	275	—	—	—	—	—	—
	CH. 1/2"	—	—	—	230	170	30	12	16	Ø1/2" x 135

DET. ABRAÇADEIRA
ESC.: 1/10

PLANTA **VISTA FRONTAL**

DN	A mm	B mm	C mm	E mm	L mm	FURØS mm Ø D
100	122	185	35	20	45	16

LISTA DE MATERIAL DA ABRAÇADEIRA						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MATERIAL	QUANT.	PESO (kg)		OBS.
				UNIT.	TOTAL	
01	BARRA CHATA 38,1x6,3x375	ASTM A36	01	—	2,35	
02	CHUMBADOR TIPO URX — Ø1/2"x4,1/2"	AÇO GALV.	02	—	—	






DETALHE DO PONTO DE
ÁGUA POTÁVEL
ESC.: 1/10

NOTAS

- 1-CORTES E ELEVAÇÕES EM METRO, DIÂMETRO EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2-CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
- 3-PARA DETALHES DO BIOFILTRO, VER DESENHO Nº 00309.DS.001.H.0151.
- 4-A BOMBA DEVERÁ SER FORNECIDA COMPLETA PELO FABRICANTE COM ACESSÓRIOS.
- 5-PARA PLANTA BAIXA, CORTES B-B, D-D E DET. RED. EXCÊNTRICA, VER DESENHO Nº 00309.DS.001.H.0148.
- 6-PARA IMPLANTAÇÃO/URBANIZAÇÃO, VER DESENHO Nº 00309.DS.001.H.0146.
- 7-PARA CORTES A-A, C-C, E-E, F-F E LISTA DE MATERIAL, VER DESENHO Nº 00309.DS.001.H.0149.
- 8-PARA DET. DO GRADEAMENTO, CAVALETE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, GRADE DE PISO, TAMPAS, GUARDA-CORPO E CORRIMÃO, VER DESENHO Nº 00309.DS.001.H.0150.

OBSERVAÇÃO

- 1-A ESPESSURA DAS PAREDES E A VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE ESPAÇAMENTO ENTRE O POÇO DE SUÇÃO E A CAIXA DE AREIA SERÃO DEFINIDAS PELO ESTRUTURAL
- 2-PARA LIMPEZA DA CAIXA DE AREIA, QUANDO NECESSÁRIA, A GRADE DE PISO DEVERÁ SER REMOVIDA E COM AUXÍLIO DE UM CAMINHÃO LIMPA FOSSA SUGAR O EXCESSO ACUMULADO NO FUNDO.

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	ACEITO	DATA	DESENHOS DE REFERÊNCIA	NÚMERO	OBSERVAÇÕES	SANEAR	EXECUTADO POR:				PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA/ES SANEAR - SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL	Nº					
01	09/05	SUBSTITUIÇÃO DA VENTOSA	João Ivan								APROVADO _/_/_						RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANTÔNIO CARLOS CARNEIRO DE CAMARGO CREA Nº 0600643261 REGIÃO: SP ART. Nº 0820150061332 DATA 10/04/2015	PROJETADO: HILDEBRANDO O. B. DE VASCONCELOS CREA Nº 0600362097 REGIÃO: SP DES.: GLORINHA DATA: 16/06/2015	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE AFASTAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO DE COLATINA LADO SUL E LADO NORTE	Nº CONTRATADA: 00309.DS.001.H.0147/01	ESCALA: INDICADAS