SEMUS





PLANTA CHAVE
ESCALA: 1 : 400

LEGENDA:

	– CAIXA COM HASTE DE ATERRAMENTO COOPERWELD REF.:TEL-5814
CI	– CAIXA DE INSPEÇÃO NA DESCIDA H=1,50M
	– CAPTOR AÉREO TIPO ESPETO. DETALHE T8, FOLHA 03
	– CONEXÃO "X" ENTRE BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO, DETALHE 12
	– DESCIDA EM BARRA CHATA DE ALÚMINIO
	– SUBIDA EM BARRA CHATA DE ALÚMINIO
	– SPDA–CABO DE COBRE NÚ 50MM² ENTERRADO
	– CABO COBRE NU 35MM2
	– SPDA–FITA ALUMINIO 70MM² CAPTAÇÃO

NOTA ADICIONAL: OS CÓDIGOS DE PRODUTOS APRESENTADOS NOS DETALHES TRATAM–SE SOMENTE DE REFERÊNCIAS, PODENDO OS MESMOS SER SUBSTITUIDOS POR PRODUTOS EQUIVALENTES.

NOTAS:

01 – TODOS ELEMENTOS METÁLICOS DEVEM ESTAR SOLIDAMENTE CONECTADOS AO ANEL DE ATERRAMENTO.

02 – O ANEL DE 50mm2 DEVER SER ENTERRADO A PROFUNDIDADE DE 50cm, DETALHE T4.

03 – A INTERLIGAÇÃO DE METAIS DIFERENTES SEM PRECAUÇÕES ADEQUADAS PODE CAUSAR PROBLEMAS GRAVES DE CORROSÃO ELETROLÍTICA. UTILIZAR CONECTORES BIMETÁLICOS.

04 – O ANEL DE ATERRAMENTO SERÁ CONECTADO ÀS HASTES ATRAVÉS DE GRAMPOS DE ATERRAMENTO NO INTERIOR DE CAIXA, CONFORME DETALHE T1.

05 – AS CONEXÕES ENTERRADAS DE CABO COM CABO QUE NÃO POSSAM SER INSPECIONADAS, SERÃO EXECUTADAS COM SOLDA EXOTÉRMICA.

06 – ATERRAR QUADROS DE TELEFONIA/REDE CONFORME DETALHE T3.

07 – PROJETO FEITO COM BASE NA NBR 5419 DE 2015.

08 – QUANDO EXISTIREM MATERIAIS FERROSOS EXPOSTOS, ESTAS DEVEM SER GALVANIZADOS A QUENTE OU CONTEMPLADOS COM TRATAMENTO ANTI–CORROSIVO ADEQUADOS.

09 – ATERRAMENTO DO GRADIL METÁLICO/ALAMBRADO/CORRIMÃO/PORTA, JUNTO À BASE, CONFORME DETALHE T3.

10 – BARRA CHATA PRESA SOBRE A TELHA, DETALHES T7 E T10.

11 – DESCIDA DA BARRA CHATA, DETALHE T8.

12 – CONEXÃO ENTRE BARRA CHATA DA CAPTAÇÃO E CABO DE COBRE NÚ, CONFORME DETALHE T15.

13 – USAR SELANTE DE POLIURETANO NA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PERFURAÇÕES.

14 – TODOS OS ELEMENTOS E EQUIPAMENTOS METÁLICOS INSTALADOS NA COBERTURA DEVEM SER ATERRADOS CONFORME DETALHES T3 e T15.

15 – INTERLIGAÇÃO ENTRE BARRA CHATA E CABO DE COBRE EM CAIXA COM JUNÇÃO DE MEDIÇÃO, CONFORME DETALHE T5.

16 – O CABO DE ATERRAMENTO ENTERRADO NO SOLO DEVE FICAR AFASTADO NO MÍNIMO 1,0 METRO DA FUNDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO.

17 – O SISTEMA FOTOVOLTAICO (PREVISÃO), QUANDO EXECUTADO, DEVE SER CONECTADO AO SISTEMA DE ATERRAMENTO DA COBERTURA DO CLUBE, COM CABO A SER DEFINIDO PELO PROJETISTA DO SISTEMA.

TÍTULO DO PROJETO:
SPDA - MALHA DE CAPTAÇÃO- **ZOONOSES COLATINA**

TÍTULO DO DESENHO:
PLANTA BAIXA - MALHA DE CAPTAÇÃO 1 - BLOCO ADM E SEC. SAÚDE / BLOCO CONTROLE ZOONOSES - SEMUS

ENDEREÇO DA OBRA:			LOCALIDADE:		
RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO BARBADOS			COLATINA - ES		
ZONEAMENTO:	COEF. DE APROV.:	TAXA DE OCUPAÇÃO:	DATA DO PROJETO:	ESCALA:	PRANCHA:
-			MARÇO. DE 2022	1:50	2/14
USO DA EDIFICAÇÃO:					REVISÃO Nº:
PÚBLICO					REV_01

PROPRIETÁRIO:	CPF/CNPJ:
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - PMC	27.088.319/0001-77

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO PROJETO:	NOME DO PROFISSIONAL:	
PAS www.pasnet.com.br	CAU/CREA Nº:	TELEFONE:
	E-MAIL: -	
	CADISTA: -	

QUADRO DE ÁREAS (m²):	ASSINATURAS:
VIDE PROJETO ARQUITETÔNICO	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA MARCIO LAIBER ALMEIDA:07878528721 Assinado de forma digital por MARCIO LAIBER ALMEIDA:07878528721 Dados: 2022.04.14 16:57:56 -03'00' RESPONSAVEL TÉCNICO
ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DE VISTORIA:	ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DE PROJETO: