



DETALHE ISOMETRICO  
ESCALA: 1:




DRENAGEM DO CONDICIONADOR DE AR  
ESCALA: 1:





RENOVAÇÃO COM GABINETE FILTRANTE  
ESCALA: 1:S/E


RENOVAÇÃO COM SPLITVENT  
ESCALA: 1:S/E



DETALHE DAS LINHAS FRIGORIGENAS  
ESCALA: 1:



INSTALAÇÃO SOBRE MÃO FRANCESA  
ESCALA: 1:



NOTA:  
EM TODAS AS UNIDADES EVAPORADORAS (INTERNAS), DEVERÃO SER INSTALADAS VÁLVULAS DE BLOQUEIOS MANUAIS, TANTO PARA LINHA DE LÍQUIDO COMO PARA A LINHA DE SUÇÃO, PARA EVENTUAIS MANUTENÇÕES INDIVIDUAIS, SEM HAVER NECESSIDADE DE FECHAR TODO RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO



DETALHE DOS DESNÍVEIS DE INSTALAÇÃO  
ESCALA: 1:

CONDICIONAMENTO DE AR				
CAPACIDADE	MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO	QUANT
9000	MIDEA	42AGCA09M5 38AGCA09M5	Evaporadora + Condensadora	1
12000	MIDEA	42TFCA12S5 38TFCA12S5	Evaporadora + Condensadora	2
18000	CARRIER	42TFCA18S5 38TFCA18S5	Evaporadora + Condensadora	1
24000	CARRIER	42AGCA24M5 38AGCA24M5	Evaporadora + Condensadora	2
30000	CARRIER	42ZQVA30C5 38CCVA30515MC	Evaporadora + Condensadora	2
36000	CARRIER	42ZQVA36C5 38CCVA36515MC	Evaporadora + Condensadora	1
47000	CARRIER	42ZQVA36C5 38CCVA48515MC	Evaporadora + Condensadora	3
54000	CARRIER	42ZQVA60C5 38CCVA60515MC	Evaporadora + Condensadora	4
Mão francesa				16

LINHAS FRIGORIGENAS	
DESCRIÇÃO	QUANT
Linha de tubos de cobre com Ø de 3/8 e 1/4	3,62
Linha de tubos de cobre com Ø de 1/2 e 1/4	11,43
Linha de tubos de cobre com Ø de 5/8 e 3/8	8,34
Linha de tubos de cobre com Ø de 7/8 e 3/8	10,79
Linha de tubos de cobre com Ø de 1 e 3/8	38,74
Tubo de interligação elétrica corrugado	72,92

RENOVAÇÃO DE AR				
TAG	CAPACIDADE	MARCA	MODELO	QUANT
RAV01	-	SICFLUX	RAV200	2 und
RAV02	-	SICFLUX	RAV150	2 und
VAE 01	1040 m³/h	SICFLUX	MAXX 200	1 und
VAE 02	54 m³/h	SICFLUX	Splitvent	25 und
CF 01	750 m³/h	SICFLUX	Filbox Red 200 P	1 und
GR 01	-	SICFLUX	S200	1 und

DRENAGEM	
DESCRIÇÃO	QUANT
Tubo PVC Ø 20mm	90,76
Tê soldável Ø 20mm	1
Joelho soldável Ø 20mm	34

	DATA:	CONVENIENTE:	CONCEDENTE:	TIPO:	MODIFICAÇÕES:	FOLHA:
	abril 2022					03/03
	CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA					ÁREAS:
	OBRA: CRAS BAIRRO COLUMBIA					m²
CONTEÚDO: DETALHAMENTO						ASSINATURA:
LOCAL: BAIRRO COLUMBIA - COLATINA - ES						
* DIMENSÕES DO DESENHO EM METRO ** ESCALA INDICADA EM PLANTAS						
CLI CRAS_COLUMBIA R2						Responsável Técnico