



LEGENDA:

- LUMINÁRIA LED 36 W SLIM
- LUMINÁRIA LED 36W SLIM
- TOMADA ALTA 127V H=2,00M
- TOMADA BAIXA 127V H=0,30M
- TOMADA BAIXA 220V H=0,30M
- TOMADA MÁQUINA DE LAVAR 127V H=1,20M
- TOMADA MÉDIA 127V H=1,30M
- TOMADA NO PISO 127V
- TOMADA PARA MICROONDAS 127V H=1,20M
- PONTO DE FORÇA PARA CHUVEIRO
- TOMADA PARA AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S BFÁSICA
- TOMADA PARA AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S BFÁSICA
- TOMADA PARA AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTU'S BFÁSICA
- INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SIMPLES
- INTERRUPTOR 2 SEÇÕES SIMPLES
- COTOVELO 1" PERFURADO 25X25MM
- CRUZETA HORIZONTAL 90 1" PERFURADO 50X50MM
- SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO
- TE HORIZONTAL 90 1" PERFURADO 50X50MM
- TE HORIZONTAL 90 1" PERFURADO 75X50MM
- QUADRO PARCIAL DE LUZ E FORÇA
- ELÉTRICA-ELETRODUTO EMBUTIDO NA LAJE/PAREDE
- ELETRODUTO FLEXÍVEL
- ELÉTRICA-ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO
- DUTO AÉREO PERFURADO 1" 25MMX25MM
- DUTO AÉREO PERFURADO 1" 50MMX25MM
- DUTO AÉREO PERFURADO 1" 50MMX50MM
- DUTO AÉREO PERFURADO 1" 75MMX50MM

TÍTULO DO PROJETO: ELETRODUTOS - USF BELA VISTA					
TÍTULO DO DESENHO: PLANTA BAIXA - DIMENSIONAMENTO ELETRODUTOS					
ENDEREÇO DA OBRA: BAIRRO BELA VISTA				LOCALIDADE: COLATINA- ES	
ZONEAMENTO: -	COEF. DE APROV.: -	TAXA DE OCUPAÇÃO: -	DATA DO PROJETO: FEV. DE 2022	ESCALA: INDICADA	PRANCHA: 6/7
USO DA EDIFICAÇÃO: PÚBLICO					REVISÃO N°: REV_01
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL COLATINA - PMC			CPF/CNPJ: 27.088.319/0001-77		
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO PROJETO:					
			NOME DO PROFISSIONAL:		
			CAU/CREA N°:		
			TELEFONE:		
E-MAIL:			-		
CADISTA:			-		
QUADRO DE ÁREAS (m²):			ASSINATURAS:		
VIDE PROJETO ARQUITETÔNICO			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA		
			RESPONSÁVEL TÉCNICO		
			ESPACO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DE PROJETO:		
ESPACO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DE VISTORIA:			ESPACO RESERVADO PARA APROVAÇÃO DE PROJETO:		

 **PLANTA BAIXA - DIMENSIONAMENTO ELETRODUTOS - T.I.**
ESCALA: 1 : 50